

Журнал сварочных работ

Журнал сварочных работ № 1

Наименование организации, выполняющей работы: ООО "Монтажник"

Наименование объекта строительства : Реконструкция объекта "Объект" по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Репина, 151

Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, ответственного за сварочные работы и ведение журнала
Инженер по сварке Фёдоров Ф.Ф. *подпись*

Организация, разработавшая проектную документацию; чертежи КМ, КЖ, КМД, КЖД ООО "Проектировщик"

Шифр проекта 00269-01-КМ

Организация, разработавшая проект производства сварочных работ ООО "Монтажник"

Шифр проекта 0026-КМ-ППСР

Предприятие, изготовившее стальные конструкции конструкции, арматурные и закладные изделия ООО "Завод металлоконструкций"

Шифр документа о качестве 269-3

Заказчик (организация), должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя (представителя) технического надзора
ООО "Заказчик", руководитель группы строительного контроля Иванов И.И. *подпись*

Журнал начат " 01 " февраля 20 24 г.

Журнал окончен " 29 " февраля 20 24 г.

**Список
инженерно-технического персонала, занятого выполнением сварочных работ**

Фамилия, имя, отчество	Специальность и образование	Занимаемая должность	Дата начала работы на объекте	Отметка о прохождении аттестации и дата	Дата окончания работы на объекте
Фёдоров Фёдор Фёдорович	Промышленное и гражданское строительство, высшее	Инженер по сварке	01.02.2024	Протокол №МР-1АЦ-ПП-00001 от 10.01.2024	29.02.2024

**Список сварщиков,
выполнявших сварочные работы на объекте**

Фамилия, имя, отчество	Разряд квалификационный	Номер личного клейма	Диплом, удостоверение на право производства сварочных работ			Отметка о сварке пробных и контрольных образцов
			номер	срок действия	допущен к сварке (швов в пространственном положении)	
Олегов Олег Олегович	5	12AB	МР-1АЦ-I-00777 от 11.12.2023	11.12.2025	Нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное	Допускной лист №42 от 15.12.2023

Дата выполнения работ, смена	Наименование соединяемых элементов; марка стали	Место или номер (по чертежу или схеме) свариваемого элемента	Отметка о сдаче и приёмке узла под сварку (должность, фамилия, инициалы, подпись)	Марка применяемых сварочных материалов (проволока, флюс, электроды), номер партии	Атмосферные условия (температура воздуха, осадки, скорость ветра)	Фамилия, инициалы сварщика, номер удостоверения	Клеймо	Подписи сварщиков, сваривших соединения	Фамилия, инициалы ответственного за производство работ (мастера, производителя работ)	Подпись руководителя сварочных работ	Отметка о приёмке сварного соединения представителя ИЛ	Замечания по контрольной проверке (производителя работ и др.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.02.2024	Стойка Ст1 + закладная деталь ж/б камеры	00269-01-КМД, лист 2	инженер по сварке	УОНИ-13/55,	+1 °С, 4 м/с	Олегов О.О.	12АВ	подпись	Фёдоров Ф.Ф.	подпись	удовл.	замечаний нет
	Стойка Ст1 + закладная деталь ж/б камеры	Оси 1-2/А-Б	Фёдоров Ф.Ф.	№101/24	без осадков	МР-1АЦ-I-00777						
	Стойка Ст1 + закладная деталь ж/б камеры		подпись									
	Стойка Ст1 + закладная деталь ж/б камеры											
	Сталь С345-3											
15.02.2024	Площадка П1 + лестница Л1	00269-01-КМД, лист 2	инженер по сварке	УОНИ-13/55,	+3 °С, 2 м/с	Олегов О.О.	12АВ	подпись	Фёдоров Ф.Ф.	подпись	удовл.	замечаний нет
	Площадка П1 + ограждение площадки ОГП1-1	Оси 1-2/А-Б	Фёдоров Ф.Ф.	№101/24	без осадков	МР-1АЦ-I-00777						
	Площадка П1 + ограждение площадки ОГП1-2		подпись									
	Площадка П1 + ограждение площадки ОГП1-3											
	Сталь С345-3											
29.02.2024	Лестница Л1 + ограждение лестницы ОГЛ1н	00269-01-КМД, лист 2	инженер по сварке	УОНИ-13/55,	+3 °С, 2 м/с	Олегов О.О.	12АВ	подпись	Фёдоров Ф.Ф.	подпись	удовл.	замечаний нет
	Прогон П-3 + стойка Ст3	Оси 1-2/А-Б	Фёдоров Ф.Ф.	№101/24	без осадков	МР-1АЦ-I-00777						
	Прогон П-4 + стойка Ст3		подпись									
	Прогон П-1 + стойка Ст1											
	Прогон П-2 + стойка Ст2											
	Сталь С345-3											
Журнал сварочных работ окончен 29.02.2024г. инженер по сварке Фёдоров Ф.Ф.												